

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное Управление МЧС России по Свердловской области

(наименование территориального органа МЧС России)

Тел. 217-44-09, 371-10-08. Факс 8 (343) 371-65-53 gu-mchs@mail.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

управление надзорной деятельности и профилактической работы

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы
Верхнесалдинского ГО, ГО Нижняя Салда Свердловской области,

(наименование органа государственного пожарного надзора)

г. В-Салда ул. Парковая 4 Тел. 8 (34345) 5-00-90, tond-V.Salda@mail.ru

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 34/1/16

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий
по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы
возникновения пожара

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 26
"Дюймовочка".,,

имя, отчество (последнее при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина),
собственника, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения Главного государственного инспектора Верхнесалдинского ГО, ГО
Нижняя Салда по пожарному надзору Бугаева Георгия Антоновича

(наименование органа ГПН)

ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" в
период с 10 ч 00 мин. до 12 ч 00 мин. "17" сентября 2020 г.; с 14 ч 00 мин. до 16 ч 00 мин. "22"
сентября 2020г.; с 09 ч 00 мин. до 12 ч 00 мин. "24" сентября 2020 г. проведена проверка
инспектором ОНДиПР Верхнесалдинского ГО, ГО Нижняя Салда капитаном внутренней службы
Койновой Натальей Николаевной, Муниципальное автономное дошкольное образовательное
учреждение "Детский сад № 26 "Дюймовочка".

по адресу: 624760, Свердловская область, г. Верхняя Салда, ул. Воронова, 7

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) государственного инспектора (государственных инспекторов)

по пожарному надзору, проводившего(-их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

по пожарному надзору, проводившего(-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с И. о. заведующего Волкова И. Ф.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной
безопасности" необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований
пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнене)
1	2	3	4	5
1	Светильник в групповой ячейке № 6 оборудовать колпаком (рассеивателем), предусмотренным конструкцией светильника п. 42 в) ППР в РФ	п. 42 в) ППР в РФ	01.12.2020	
2	Запоры на дверях запасного эвакуационного выхода из группы № 4, 5 выполнить свободно открывающимися изнутри без ключа. п.35 ППР в РФ.	п.35 ППР в РФ.	01.12.2020	

3	В здании детского сада обеспечить наличие на дверях помещений производственного и складского назначения их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"	п. 20 ППР в РФ	01.12.2020
4	Покрытия пола на путях эвакуации в тамбуре запасного эвакуационного выхода № 32 по поэтажному плану выполнить из материалов с классом пожарной опасности не ниже чем КМ2. № 123- Ф3 от 22.07.08г «Тех. регламент о требованиях ПБ» ст.134 ч.6, табл. 28	№ 123- Ф3 от 22.07.08г «Тех. регламент о требованиях ПБ» ст.134 ч.6, табл. 28	01.10.2021
4	Светильник в подвальном помещении оборудовать колпаком (рассеивателем), предусмотренной конструкцией светильника	п. 42 в) ППР в РФ	01.12.2020
5	Запретить хранение вещей, мебели и других горючих материалов под лестничным маршем на 1 этаже	п. 23 к) ППР в РФ	01.12.2020
6	В коридоре, на пути эвакуации из группы № 6 допущено устройство архива. п. 36 б) ППР в РФ	п. 36 б) ППР в РФ	01.12.2020

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- собственники имущества;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане;

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

гос. инспектор по пожарному надзору Койнова Н. Н.

«24» сентября 2020 г.

Предписание для исполнения получил:

М
(подпись)

«24» сентября 2020 г.



Волков У.Р
(должность, фамилия, инициалы)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575777

Владелец Апекишева Татьяна Анатольевна

Действителен с 15.12.2021 по 15.12.2022